

**Upřesňující informace k zadávacím podmínkám
poptávkového řízení s názvem**

**„Revitalizace prostor KCP,a.s. Stavební úpravy 2025 - zázemí
ZCG a CEMBRA“**

ID Portálu Proebiz: ID211

Přehled dotazů a upřesnění k uveřejnění na základě provedených prohlídek:

- Obecně:
 - o Uchazečům byl upřesněn režim PŘ Design and Build a s tím spojená absence poptávkového rozpočtu a předložení pouze požadavků na výsledný stav s tím, že pokud budou v nabídkách nejasné či rozporné různé položky, tak bude toto upřesňováno v režimu dodatečných dotazů výběrové komise nebo prostřednictvím vyhlášení dodatečného kola.
- K dílčím částem, prvkům, požadavkům:
 - o PISOÁRY – požadují se automatické, senzor není nutný;
 - o Sanitární příčky úzké místo zděných jsou preferovány;
 - o Případné doplnění či náhrady vodovodních rozvodů se požadují v provedení měď;
 - o WC se požadují v provedení kombi;
 - o Záručně zůstávají stávající vyjma 2 kusů, požadují se pouze lokální opravy a nátěry;
 - o Štukování – nepožaduje se nové celoplošné, ale pouze lokální opravy (prostory Cembra);
 - o Nutné nové nivelace v prostoru Cembra pro zajištění stejné roviny nového lina;
 - o Ve sprchách všude hydroizolace;
 - o V šatně č. 1 v m.č. 9865 demontáž umyvadla a stávající zděné příčky s náhradou za mléčnou skleněnou vhodnějšího rozměru, umyvadlo bez náhrady;
 - o Ve sprchách se nepřipouští krycí závěsy;
 - o Světelné a zásuvkové elektrické obvody beze změn;
 - o V chodbách v okolí je nutné uvažovat o dočasné konstrukci pro omezení prašnosti v nepřerušném provozu;
 - o Výšky nových podhledů mohou být rozdílné od původních.