

Kongresové centrum Praha, a.s.

Upřesňuje Zadávací podmínky

pro poptávkové řízení na zakázku pod názvem „Hlavní oběhová čerpadla glykolu ZZT“

3. Předmět poptávkového řízení

Požadavky na dodávku

Zadavatel upřesňuje, že současná hlavní oběhová čerpadla C9 jsou v množství 2 ks (v zadávacích podmínkách označeno jako 1 + 1 ks).

S tím souvisí požadavek na množství požadovaných zařízení:

Okruh C9:

4x uzavírací šoupě DN200, PN10, stavební délka 330 mm, příruby otvory 8x 20 mm

4x gumový kompenzátor DN200, PN 16bar/70°C, stavební délka 100 mm, příruby otvory 8x20 mm

Dále je upraveno množství v části:

Rozdělovač:

1x uzavírací šoupě DN200, PN10, stavební délka 330 mm, příruby otvory 8x 20 mm

2x uzavírací šoupě DN250, PN10, stavební délka 460 mm, příruby otvory 12x 20 mm

7x manometr rozsah 0-1MPa

Součástí dodávky musí být také izolace armatur včetně oplechování.

Ostatní ustanovení Zadávacích podmínek zůstávají nezměněna.

Termín pro předložení nabídek zůstává beze změny.

Kongresové centrum Praha, a.s.

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4 Nusle

22.6.2026